



Uwagi:

1. Rurociągi do chłodnicy bez izolacji termicznej, pomalowane farbą podkładową oraz nawierzchniową
2. Rurociągi pomiędzy silnikiem, wymiennikiem spaliny a wymiennikiem płytowym pomalowane farbą podkładową oraz nawierzchniową, w otulinie izolacyjnej
3. Zbiorniki wyrównawcze umieszczone w najwyższych punktach obiegów
4. W najniższych punktach obiegów wspawano spusty glikolu
5. W najwyższych punktach obiegów wspawano mufy do odpowietrzenia
6. Elementy rurowe ścieżki gazowej wykonane z rury kwasoodpornej
7. Łączniki rurowe instalacji spalinyowej wykonane z rury kwasoodpornej