



Uwagi:  
 Na rurociągach obiegu pierwotnego jak i wtórnego, poza obrębem agregatów, wspawano mufy:  
 - w najwyższych punktach do odpowietrzeń  
 - w najniższych punktach do spustów  
 Spusty glikolu z poszczególnych agregatów połączono jedną rurą  
 Rurociągi do chłodnicy bez izolacji termicznej pomalowano farbą podkładową oraz nawierzchniową  
 Zbiorniki wyrównawcze umieszczono w najwyższych punktach obiegów