



Brzeg, dnia 20.05.2015r.

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego „Kontrakt nr 11 pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej” PIU-01-05-2015**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na wnioski do treści SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie : Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie zestawienia ilości i wysokości studni PE 1000 na zadaniu: "Kontrakt nr 11 pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Strzeleckiej"

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie przewiduje wykonania studni PE 1000. Zgodnie z OPZ wykonawca zobowiązany jest wykonać 3 studnie betonowe o średnicy 1200. Informacje na temat wysokości studni są zawarte w Dokumentacji Projektowej części OPZ.

Z-CIA PREZESA
DS. INWESTYCJI

Artur Stecula

Informację zamieszcza się na stronie internetowej
Zamawiającego w dniu 20.05.2015r.