




Certyfikat systemu
zarządzania jakością
laboratorium



Centrala – Sekretariat
tel. 77 416 22 44
77 416 40 51
tel./fax 77 416 31 53

Pogotowie wod-kan
77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody
77 411 99 79

Oczyszczalnia Ścieków
77 416 29 17

Laboratorium
77 411 99 78

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Kapitał zakładowy
~~38 860 200,00~~ PLN
38 870 300

NIP 747-000-47-95
Regon 530591031

Konta:
Bank PKO S.A.
18124042721111000048314145
ING Bank Śląski
50105014901000002280370228

Brzeg, dnia 04.01.2016r.

TU-PN-03-15

ODPOWIEDŹ NA ZŁOŻENIE SPRZECIWU

Nazwa przedmiotu zamówienia: **„Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2016”**

Zgodnie z § 54 Regulaminu Postępowania przy zamówieniach publicznych obowiązującego w PWiK w Brzegu, zamawiający informuje, że w postępowaniu na: **„Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2016”** zamówienia został wniesiony sprzeciw dotyczący:

- czynności Zamawiającego polegające na wyborze do realizacji przedmiotu zamówienia zadania nr 5 oferty nr 4 złożonej przez Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński ul. Fitelberga 54, 43-195 Mikołów – Mokre

Odpowiedź na sprzeciw:

-informujemy, że Zamawiający po przeanalizowaniu rozwiązania konstrukcyjnego zasuw kołnierzowej w zabudowie krótkiej do wody PN 16 typu BAKIO produkcji Talis, dopuszcza tego typu materiał. Zgodnie ze specyfikacją wrzeczono jest dokładnie zabezpieczone, natomiast funkcje uszczelki zwrotnej - wargowej pełni uszczelka zgarniająca.

Prokurent
Danuta Bis

(podpis zamawiającego)