



25 lat na rynku



TU PN

**Kierownik Zamawiającego**  
**Pan Artur Stecula**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.**  
**ul. Wolności 15**  
**49-300 Brzeg**

**Pismo z dnia:**

04.01.2016 r.

**Znak:**

TU-PN-03-15/25/16

**Nasz znak:**

1/2016

**Data:**

04.01.2016 r.

**Dotyczy:** sprzeciwu na wynik postępowania nr TU-PN-03-15

## SPRZECIW NR 2

Nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na złożenie sprzeciwu, wyjaśniam co następuje:

W powszechnie stosowanych opisach zasuw klinowych "uszczelka zwrotna" to uszczelka wargowa stanowiąca główne uszczelnienie przejścia trzpienia przez pokrywę zasuw (do sprawdzenia np. w kartach katalogowych zasuw E produkcji HAWLE oraz 06/30 AVK). W zasuwach dobrej jakości "uszczelka zwrotna" stosowana jest jako główne uszczelnienie trzpienia. Uszczelka zwrotna nie dopuszcza wody do kontaktu z uszczelnieniem o-ringami. Natomiast uszczelka zgarniająca nie ma kontaktu z wodą i nie dopuszcza do zanieczyszczenia uszczelnienia o-ringami od strony gruntu.

Mając na uwadze powyższe traktujemy jako oczywistą pomyłkę Zamawiającego użyte w odpowiedzi na złożenie sprzeciwu stwierdzenie, że "funkcję uszczelki zwrotnej – wargowej pełni uszczelka zgarniająca".

Brak uszczelki zwrotnej w zasuwach BAKIO nie jest jedynym powodem dla którego Zamawiający powinien odrzucić ofertę wykonawcy KRYZA-PLAST.

W SIWZ w pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania dotyczące zadania nr 5, Zamawiający postawił wymóg posiadania certyfikatu świadczącego o jakości powłoki antykorozyjnej GSK-RAL. Wykonawca KRYZA-PLAST zaoferował skrzynki uliczne produkcji firmy NORSON z pokrywą żeliwną zabezpieczoną antykorozyjnie lakierem bitumicznym. Producent skrzynek – firma NORSON nie posiada certyfikatu GSK.

Wykonawca SANIT Sp. z o.o. oferuje Państwu skrzynki uliczne w całości wykonane z materiału niekorodującego (pokrywa z PP - korpus z PA+).

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia i uzasadnienie sprzeciwu ponownie wnosimy o odrzucenie oferty wykonawcy KRYZA-PLAST jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia i wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Kopia:  
SANITa/a

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Czardybon

Sąd Rejonowy  
w Gliwicach  
KRS0000025456

REGON  
003443637

NIP  
631-010-27-84

Orzesko-Knurowski  
Bank Spółdzielczy  
z siedzibą w Knurowie  
73 8454 0001 2007  
0050 0614 0001

Kapitał Zakładowy  
3.340.000 zł

