

SANIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Rybnicka 175, 44-100 GLIWICE
tel.: 032 332-19-90, fax 032 332-67-33, e-mail: office@sanit.com.pl, www.sanit.com.pl

25 lat na rynku

31 GRU. 2015
17448**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.**
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg**Pismo z dnia:**
30.12.2015 r.**Znak:**
TU-PN-03-15**Nasz znak:**
875/2015**Data:**
31.12.2015 r.**Dotyczy: sprzeciwu na wynik postępowania nr TU-PN-03-15****SPRZECIW**

Składamy sprzeciw na czynność Zamawiającego polegającą na wyborze do realizacji przedmiotu zamówienia Zadania nr 5 oferty nr 4 złożonej przez Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henry Kamiński ul. Fitelberga 54, 43-195 Mikołów-Mokre.


UZASADNIENIE

W SIWZ w pkt 4 Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 5 pkt 1) Zasuwy kołnierzowe w zabudowie krótkiej do wody PN16, Zamawiający szczegółowo określił wymagania dotyczące uszczelnienia trzpienia zasuwy uszczelkami typu O-ring oraz uszczelką zwrotną. Wykonawca KRYZA-PLAST złożył ofertę na dostawę zasuwy typu BAKIO produkcji TALIS, w których jedyne uszczelnienie trzpienia stanowią O-ringi (brak jest uszczelki zwrotnej -wargowej).


Mając na uwadze powyższe uzasadnienie wnosimy o odrzucenie oferty wykonawcy KRYZA-PLAST jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ pkt 4. i dokonanie ponownego wyboru ofert.

Sąd Rejonowy
w Gliwicach
KRS0000025456REGON
003443637NIP
631-010-27-84Orzesko-Knurowski
Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Knurowie
73 8454 0001 2007
0050 0614 0001Kapitał Zakładowy
3.340.000 zł**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Jacek Czardybon



Zasuwa BAKIO – brak uszczelki zwrotnej



Zasuwa AVK – (7) – uszczelka zwrotna

