



Brzeg, dnia 17 marca 2017 r.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o . w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności - PIU/4/III/2017 na Kontrakt pn. „Zakup agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice”. Kontrakt jest częścią Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”

Udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na wnioski do treści zapytania ofertowego - SIWZ:

Pytania z dnia 14.03.2017:

1. Czy w budynku zainstalowana jest czerpnia?
 - a. Jeśli tak to jakiego typu i czy podlegać ma wymianie?
 - b. Jeśli nie – gdzie ma być zlokalizowana?
 - c. Jaki typ czepni jest wymagany przez Zamawiającego (wymiana/instalacja nowej)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących elementów i instalacji w budynku agregatów. Inwentaryzację instalacji przedstawiono na rysunkach oraz w dokumentacji fotograficznej załączonej do OPZ.

2. Mimo udzielonej odpowiedzi na pytanie innej firmy, nadal nie jest dla nas jasne czy SZR powinien być przewidziany czy nie?

Z udostępnionych, nie do końca czytelnych schematów nie wynika to wprost. Stąd prosimy o jasne stanowisko Zamawiającego w tej sprawie.

Odpowiedź:

Nie powinien być przewidziany.

3. Czy agregat ma być wyposażony w panel sterowania, przystosowany do pracy równoległej?

Odpowiedź:

Nie ma być wyposażony w panel do pracy równoległej.

4. Czy byłaby możliwość wykonania wizji lokalnej? Jeśli tak to kiedy?

Zamawiający informuje, że w celu zapoznania się Wykonawców ze sposobem posadowienia agregatu okazanie miejsca posadowienia nastąpi w dniu 20.03.2017 o godzinie 12:00 Adres: Stacja Uzdatniania Wody Gierszowice.

Informacja niniejsza została zamieszczona w dniu 17.03.2017 r.: na stronie internetowej Zamawiającego: <http://pwik.brzeg.pl/> oraz na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

PREZES

Artur Stecula