

**PWIK**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu: VIII Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

16

Certyfikat systemu
zarządzania jakością
laboratorium



Centrala – Sekretariat
tel. 77 416 22 44
77 416 40 51
tel./fax 77 416 31 53

Łogotowie wod-kan
77 416 22 44

Stacja Uzdatniania Wody
77 411 99 79

Oczyszczalnia Ścieków
77 416 29 17

Laboratorium
77 411 99 78

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl

Kapitał zakładowy
~~32 800 000,00 PLN~~
38 870 300

NIP 747-000-47-95
Regon 530591031

Konta:
Bank PKO S.A.
1812404272111000048314145
ING Bank Śląski
50105014901000002280370228

Brzeg, 08-06-15

TT / 33 / 14/ **8118** / 2015

Gmina Lubsza
49-313 Lubsza
ul. Brzeska 16

dot.: warunków technicznych podłączenia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.05.2015r oraz w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w tej sprawie tj. warunków technicznych podłączenia do kanalizacji dla tego terenu wydanych Gminie Lubsza pismem z dnia 16.04.2010r nr TT/57/2952/2010, zapewniamy odbiór ścieków bytowych z projektowanych budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w m. Kościerzycie na działkach nr 783/13, 783/12, 783/11, 783/33, 783/31, 783/29, 783/27, 783/25 (znajdujących się w zasięgu aglomeracji Brzeg) na następujących warunkach technicznych:

1. Należy kompleksowo rozwiązać sposób odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości włączając je do istniejącej przepompowni zlokalizowanej na działce 188/5 poprzez studzienkę o rzędnych 135,20/132,60.
2. Sieci i przyłącza wykonać z rur PVC.
3. W projekcie należy uwzględnić wszystkie działki zlokalizowane wzdłuż projektowanej kanalizacji. Należy także rozważyć możliwość przepięcia do kanalizacji grawitacyjnej, nieruchomości podłączone za pośrednictwem przydomowych przepompowni ścieków. Sugeruje się aby te przepompownie wykorzystać w celu podłączenia do kanalizacji działek w obrębie projektowanej sieci, z których nie ma możliwości podłączenia grawitacyjnego.
4. W granicach każdej nieruchomości wykonać studzienkę rewizyjną w której należy zlokalizować klapę zwrotną.
6. Zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
7. Do projektu dołączyć wykaz właścicieli gruntów oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
8. W nawiązaniu do warunków z dnia 16.04.2010r o których mowa wyżej, podłączenie pozostałych działek zlokalizowanych w tej okolicy (tj. na terenie oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego -symbolem 5.38 U), wykonać do istniejącej kanalizacji tłocznej ϕ 110 PEHD zlokalizowanej na skrzyżowaniu dróg dz. nr 96 i dz. nr 264. W przypadku pojęcia decyzji o budowie należy uzyskać odrębne warunki w tut. przedsiębiorstwie.

9. Odprowadzanie ścieków innych niż bytowe wymaga odrębnej zgody.
10. Koszty realizacji robót budowlano – montażowych związanych z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej, pokrywa w całości Gmina ubiegająca się o podłączenie, zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 25.01.2008r w sprawie czasowego przejęcia przez Miasto Brzeg od gmin: Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Opracowany projekt musi być zgodny z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru inst. wod-kan.

Warunki z dnia 19.03.2014r nr TT/33/ 4163/2014 tracą ważność.

Wydane warunki posiadają ważność 3 lata od daty ich wydania. **Projekt techniczny podlega uzgodnieniu w tut. przedsiębiorstwie przed przedłożeniem do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym (Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami), celem uzyskania uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.**

Załączniki:

1. plan syt.-wys.1-egz

ZASTĘPCA PREZESA
DS. TECHNICZNYCH
Krzysztof Pokarski

MAPA Z INWENTARYZACJI SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy	G.6640.1.1803.2014
Nazwa miejscowości	Kościerzycze
Jednostka ewidencyjna	160105_2
Obręb ewidencyjny	Lubrza
Działka	0509
Sekcja mapy zasadniczej	Kościerzycze
Skala mapy	782/12
Nazwa układu współrzędnych	463.421.072
Data opracowania mapy	1-1000
	1965/4
	Kronstadt 60
	8.04.2015

mgr inż. Agnieszka Białacz
Geodeta Uprawniony
tel. 6630714190, 2013 z dnia 24.05.2013
ZUD NR/G.6630714190, 2013 z dnia 24.05.2013

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEGU

