

Brzeg, dnia 08 lutego 2019 r.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 - PIU/3/II/2019 na Kontrakt pn. „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 2”. Kontrakt jest częścią Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”

Udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na wnioski do treści zapytania ofertowego - SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy przedmiaru (kosztorysu) pkt 28d.3.2 prosimy o sprecyzowanie w jakich ulicach i w jakich ilościach należy dokonać wymian włazów na włazy żeliwne samopoziomujące (pływające) D400 wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej wokół włazów - łącznie 14 szt. wg przedmiaru. Czy te włazy również mają być z herbem miasta?

Pytanie nr 2

Dotyczy przedmiaru (kosztorysu) 29d.3.2 prosimy o sprecyzowanie w jakich ulicach i w jakich ilościach należy dokonać wymiany włazów na włazy żeliwne D400 z herbem miasta Wraz z odtworzeniem nawierzchni z kostki wokół włazów - łącznie 8 szt wg przedmiaru.

Odpowiedzi:

Zamawiający aktualizuje dane zawarte w PFU. Szczegółowe zestawienie dot. renowacji włazów studni z podziałem na ulice znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi. W związku z aktualizacją zmieniają się ilości określone w pozycjach przedmiarowych 28d.3.2 oraz 29d.3.2.

Zaktualizowane w pozycjach 28d.3.2 oraz 29d.3.2 „Zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów” zostaje załączone do przetargu jako „SIWZ – cz.IV – Zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów – aktualizacja 8.02.2019” i zastępuje zamieszczone 01.02.2019 r. „SIWZ – cz.IV – Zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów”.

Zgodnie z zapisami PFU-1 Część opisowa rozdz. 1.4.2 wszystkie wymieniane włazy mają mieć pokrywę z herbem miasta Brzeg.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Zestawienie dot. renowacji włazów studni
2. SIWZ – cz.IV – Zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów – aktualizacja 8.02.2019

ZASTĘPCA PREZESA
DS. TECHNICZNYCH


Krzysztof Tokarski

Informacja niniejsza została zamieszczona w dniu 08.02.2019 r.: na stronie internetowej Zamawiającego: <http://pwik.brzeg.pl/> oraz na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>