



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



PIU/12/VIII/2019

Brzeg, dnia 11 września 2019 r.

Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności – na Kontrakt pn. Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 2b. Kontrakt jest częścią Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”

Udzielam odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego – SIWZ.

Pytanie 1): „Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy wykładziny CIPP nasączone żywicami poliestrowymi nie powinny zawierać styrenu”

Odp. Zamawiający dopuszcza zawartość styrenu w wykładzinach CIPP nasączonych żywicami poliestrowymi.

Pytanie 2): „Prosimy o sprecyzowanie, czy ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w załączonym do oferty Zestawieniu planowanych prac i przewidywanych kosztów powinny być cenami zawierającymi podatek VAT”

Odp. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Zestawieniu planowanych prac i przewidywanych kosztów powinny być cenami netto nie zawierającymi podatku VAT.

Pytanie 3): „Czy Zamawiający dysponuje filmami z inspekcji cctv? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie Wykonawcom”

Odp. Zamawiający nie dysponuje filmami z inspekcji cctv. W trakcie inspekcji dokonano dokumentacji fotograficznej, która została zamieszczona w części opisowej PFU w pkt. 1.4.2.

Pytanie 4): „Prosimy o określenie, jakie jest wypełnienie ściekami kanałów poddawanych renowacji?”

Odp.: Wypełnienie kanałów poddawanych renowacji w normalnym przepływie waha się od 20 % do 50 %. Przy silnych opadach może dochodzić do 100%.

Pytanie 5): „Zwracamy się z prośbą o określenie, jaki jest stan zamulenia osadami stałymi przedmiotowych kanałów?”

Odp. Stan zamulenia osadami stałymi wynosi do 1/3 kanału.

Pytanie 6): Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie Wykonawca będzie mógł odpłatnie złożyć i zutylizować osady pochodzące z czyszczenia kanałów poddawanych renowacji”

Odp. Wykonawca będzie mógł odpłatnie złożyć i zutylizować osady pochodzące z czyszczenia kanałów w następujących punktach (w zależności od rodzaju osadu): Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gaci, Gać 90, 55-200 Oława lub Oczyszczalni Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana 3, 49-300 Brzeg.

Pytanie 7): „Prosimy o podanie wymiarów komory wpięcia Wileńska-Wrocławska?”

Odp.: Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie projektu renowacji kanału, w ramach prac projektowych Wykonawca powinien dokonać zwymiarowania komory.

Pytanie 8): „Prosimy o sprecyzowanie czy renowacja komory wpięcia obejmuje wymianę włazu i stopni zjazdowych?”

Odp. Renowacja komory nie obejmuje wymianu włazu i stopni zjazdowych. Komora jest dostępna tylko od strony studni St3, nie ma bezpośredniego wejścia do komory.

Pytanie 9): „Zgodnie z planem sytuacyjnym na trasie kanału poddawanego renowacji zaznaczone są 4 studnie przeznaczone do renowacji St1, St2, St3 i St4 (wymienione w PFU-1 Część opisowa), natomiast brakuje zaznaczonego miejsca usytuowania komory wpięcia. Wg pkt 1.4.2 PFU-1 Część opisowa w rejonie studni St4 bezpośrednio do kanału 1200/800 mm włączony jest po łuku kolektor z ul. Wileńskiej, natomiast wg planu sytuacyjnego w rejonie studni St4 włączony jest po łuku kolektor z ul. Partyzantów, zaś kolektor z ul. Wileńskiej nie jest włączony po łuku tylko pod kątem i jest to rejon studni St3. Prosimy o konkretne wskazanie miejsca usytuowania komory wpięcia.”

Odp. Miejscem usytuowania komory wpięcia jest rejon studni St3, bezpośrednio do kanału 1200/800 mm włączony jest po łuku kolektor z ul. Wileńskiej. W zapisach PFU część opisowa pkt 1.4.2 oraz załącznik nr 3, wszędzie gdzie mowa jest o studni St4 zostają zmienione na studnie St3.

Pytanie 10): „Zgodnie z zapisem PFU-1 Część opisowa pkt 1.4.1 „w przypadku zagruzowanych i niedrożnych odcinków kanału, w których nie można ułożyć rękawa, dopuszcza się renowację metodą reliningu”. Rozumiemy, że jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczne okaże się wykonanie reliningu, to zgodnie z Klauzulą 12.3 Wycena roboty te zostaną potraktowane jako roboty zamienne i Strony ustalą nową cenę lub stawkę, wg której nastąpi rozliczenie?”

Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania reliningu, roboty te zostaną ujęte jako roboty zamienne, dla których Strony ustala nową cenę.

Pytanie 11): „Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga odtworzenia nawierzchni wokół włazu studni w rzucie o powierzchni 1,8 m x 1,8 m, czy też należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości jezdni?”

Odp. Odtworzenie nawierzchni będzie dotyczyć jedynie terenu wokół włazu studni, nie przewiduje się konieczności odtwarzania nawierzchni na całej szerokości jezdni.

Pytanie 12): „Prosimy o sprecyzowanie, jaką średnicę pakera dostudziennego wymienionego w pkt 18 Przedmiaru elementów rozliczeniowych należy przyjąć do wyceny?”

Odp. Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie projektu renowacji kanału, w ramach prac projektowych Wykonawca określi średnicę pakierów dostudziennych.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie i zostaje przesunięty na dzień **18 września 2019 r.**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg** w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	18.09.2019 r.	do godz.	10:00
---------	---------------	----------	-------

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego – **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg**:

w dniu	18.09.2019 r.	do godz.	10:15
--------	---------------	----------	-------

Informacja niniejsza zostaje zamieszczona w dniu 11.09.2019 r.: na stronie internetowej Zamawiającego:

<http://pwik.brzeg.pl/> oraz na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego:

<http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

BRZES
Artur Stecula