



PIU/14/X/2019

Brzeg, dnia 31 października 2019 r.

### Odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności – na Kontrakt pn. Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu. Kontrakt jest częścią Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”**

Udzielam odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego – SIWZ

- 1) „Czy w obszarze ulicy Kwiatowej będzie miała być rozebrana tylko część drogi i tylko część drogi odtworzona (miejsce wykonania prac budowlanych) czy założona jest przebudowa całej szerokości drogi? Odp. Zakres prac rozbiórkowych w ramach ul. Kwiatowej zależy od dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę i od opisanej w niej metody posadowienia rurociągu (metoda bezwykopowa lub z zastosowaniem wykopów). Zakres odtworzenia, wynikający z obranej metody, zostanie ustalony warunkami wydanymi przez zarządcę drogi. Roboty odtworzeniowe należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót, a rozliczone zostaną wszystkie zaprojektowane, wykonane i odebrane roboty zgodnie z pozycjami i cenami jednostkowymi z oferty Wykonawcy. W związku z tym, że potencjalny Wykonawca w momencie podejścia do przetargu nie ma wiedzy na temat Warunków Zarządcy Drogi, na jakiej podstawie ma obliczyć chociażby kwotę zajęcia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, albo przewidzieć czas na realizację zadania, jeśli zarządca wymagać będzie np. przebudowy całej szerokości drogi ze względu na jej ogólny zły stan techniczny”

Odp. Zadanie, planowane do realizacji w ramach kontraktu, udzielone zostanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca powinien w swojej ofercie skalkulować ryzyko, które wynika z ograniczeń w opisie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie, w związku z tym, że koszt zajęcia pasa drogi może znacząco wpłynąć na wzrost ceny zadania, Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty opłat związanych z zajęciem pasa i umieszczenie infrastruktury w pasie drogi.

W związku z powyższym zmianie ulega opis punktu 4 d. 1 przedmiaru stanowiącego załącznik do SIWZ: zapis „Ryczałt za opracowanie projektu organizacji ruchu oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego” otrzymuje brzmienie „Ryczałt za opracowanie projektu organizacji ruchu”.

- 2) W pkt 1.3.1 PFU – 1 CZĘŚĆ OPISOWA *Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie: zapewnienie wystarczającej wydajności sieci do zaopatrzenia w wodę do celów użytkowych i zabezpieczeń ppoż. Wykonawca nie będzie w stanie mieć wpływu na wydajności sieci wodociągowej. Odp. Wykonawca ma za zadanie zaprojektowanie i wykonanie rurociągu o przepustowości umożliwiającej odpowiednią wydajność sieci wodociągowej m.in. poprzez dobranie odpowiedniej średnicy rurociągu. W związku z informacją, że sieć wodociągowa jest rozdzielcza i orientacyjne zostały wyznaczone miejsca wpięcia starej sieci do nowej proszę o podanie ciśnień i wydajności w miejscach wpięcia*

Informujemy, że obecny układ jest prawidłowy dla utrzymania odpowiednich parametrów ciśnienia i wydajności. Badania na hydrantach w rejonie wymienianego układu wykazały ciśnienie na poziomie ok 0,32 MPa, a wydajność na poziomie ok. 11 l/s.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Informacja niniejsza zostaje zamieszczona w dniu 31.10.2019 r.: na stronie internetowej Zamawiającego: <http://pwik.brzeg.pl/> oraz na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: <http://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

  
PREZES  
Artur Stecula