



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22 | 49-300 Brzeg | tel.: +48 77 444 18 50

sekretariat.psse.brzeg@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-brzeg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Brzegu spółka z o. o.

Wpł. dnia.....

15. KWI. 2024

L. rej.....

4631

Podpis.....

HK.90820.1.13.2024.KD

Brzeg, dnia 15.04.2024 r.

Ocena jakości wody – wodociąg Brzeg

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

po zapoznaniu się z przedstawionym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o. o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg sprawozdaniem z badań próbki wody, pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 08.04.2024 r. ze SUW w Gierszowicach – kurek czerpalny na wyjściu wody uzdatnionej do miejskiej sieci wodociągowej (sprawozdanie z badań nr 292/TL/24 z dnia 11.04.2024 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów

uzasadnienie

Jakość wody pobranej do badań laboratoryjnych ze SUW w Gierszowicach – kurek czerpalny na wyjściu wody uzdatnionej do miejskiej sieci wodociągowej w zakresie wykonanych parametrów z grupy A pkt. I i pkt. III: glin, żelazo oraz manganu, chloru wolnego, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu
mgr inż. Agnieszka Kilimiak**

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. /ePUAP/
49-300 Brzeg, ul. Wolności 15
2. Urząd Miasta /ePUAP/
ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
3. HK aa

Dokument
podpisany przez
Agnieszka
Kilimiak
Data: 2024.04.15
10:51:00 CEST



Sprawę prowadzi: Oddział Higieny Komunalnej
tel.: 77 444 18 37 | hk.psse.brzeg@sanepid.gov.pl